

依頼社名					
給水施設		検 体 名		地下水	
探 水 日		2025年6月4日 9:15 天候：晴れ		気温：24.1℃ 水温：22.5℃	
探 水 者		柴 絢也		採水地点	
採水場所		B井戸（KS－60型）		ビクトリー群馬工場	
採水区分		環境営業部		持込区分	
環境営業部					
試 験 項 目		試 験 結 果		基 準 値	
1	ヘ ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ ルフルオロオktan酸 (PFOA)	5未満 ng/L		PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
備 考		ヘ ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ ルフルオロオktan酸 (PFOA) は水質管理目標設定項目であり、基準値欄の値は目標値となります。			
試験期間		2025年6月4日 ～ 2025年6月14日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。	
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一			