

水質試験検査報告書

発行日 2025年10月03日

電話：(0276) 74-9920

電話：(0276) 74-9920

依頼社名				検体名		地下水		遊離残留塩素			
給水施設											
採水日		2025年9月25日		10:50		天候：晴れ		気温：24.0℃		水温：22.5℃	
採水者		柴 絢也		採水地点		ビクトリー群馬工場					
採水場所		B井戸（KS－60型）				採水区分		環境営業部		持込区分 環境営業部	
試験項目				試験結果				基準値			
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)			5未満 ng/L				PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
備考		ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) は水質管理目標設定項目であり、基準値欄の値は目標値となります。									
試験期間		2025年9月25日				～		2025年10月3日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。	
検査責任者		センター長 岩澤 潤一									