

水質試験検査報告書

発行日 2025年12月11日

電話：(0276) 74-9920

電話：(0276) 74-9920

依頼社名											
給水施設					検 体 名	地下水				遊離残留塩素	
採 水 日	2025年12月2日		13:10		天候：曇り		気温：16.0℃		水温：21.5℃		
採 水 者	柴 絢也				採水地点	ビクトリー群馬工場					
採水場所	B井戸（KS－60型）						採水区分	環境営業部	持込区分	環境営業部	
試 験 項 目					試 験 結 果			基 準 値			
1	ヘ ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ ルフルオロオクタン酸 (PFOA)				5未満 ng/L			PFOS及びPFOAの量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
備 考		ヘ ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘ ルフルオロオクタン酸 (PFOA) は水質管理目標設定項目であり、基準値欄の値は目標値となります。									
試験期間		2025年12月2日 ～ 2025年12月11日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。					
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一									